

canevascini&corecco sagl
ch - 6900 Lugano
Via Besso 42 A
t 091 950 82 90
f 091 950 82 91
info@canevascinicorecco.ch
www.canevascinicorecco.ch

alle ditte iscritte al concorso nr. 2 ponteggi

Lugano, 21 marzo 2018

STABILE PATRIZIALE, LODRINO
2 PONTEGGI
DOMANDE E RISPOSTE

Egregi Signori,

di seguito le risposte alle vostre domande:

D) Si chiede se la larghezza del ponteggio, con classe di carico 4 (pos. 221.112), può essere di m 0,60.

R) La larghezza di ponteggio di m 0,90 è necessaria per il trattamento delle facciate in calcestruzzo e per la posa di elementi in granito, pertanto deve rimanere invariata.

Cordiali saluti

arch. Carlo Schwitter

